



MERKBLATT **BARRIEREFREIES BAUEN UND WOHNEN**

auszugsweise Zusammenstellung nach DIN 18040 / Teil 1 und 2

Eingangsbereich

- ebenerdiger stufen- und schwellenloser Zugang zum Haus/Aufzug
- Rampe mit max. 6 % Gefälle, einer Breite von 120 cm, Zwischenpodesten bei einer Rampenlänge von mehr als 600 cm
- Klingel, Schalter, sonstige Bedienelemente in einer Höhe von 85 cm
- Aufzugsfahrkorb muss mind. eine lichte Breite von 110 cm und eine lichte Tiefe von 140 cm haben, Fahrstuhltüren eine Breite von 90 cm
- die Bewegungsflächen am Anfang und am Ende einer Rampe und vor dem Aufzug müssen mind. 150 x 150 cm betragen
- beidseitiger Handlauf an Treppenläufen - in 90 cm Höhe, kontrastreich gestaltet

Türen

- bei allen Türen eine lichte Breite von mind. 90 cm
- Hauseingangs- und Brandschutztüren müssen kraftbetätigt u. manuell zu öffnen und zu schließen sein
- Türspion an Wohnungstür mit Maß 120 cm - ab Fußboden

Sanitärraum

- Bewegungsflächen von 150 x 150 cm vor WC-Becken und Waschtisch
- ebenerdig befahrbarer Duschplatz von 150 x 150 cm, der nachträgliche Einbau einer Wanne sollte möglich sein
- der Waschtisch muss flach und unterfahrbar und für die Belange des Nutzers in einer entsprechenden Höhe (ca. 82 bis 85 cm) montiert sein
- Bewegungsflächen links oder rechts neben WC-Becken müssen mind. 90 cm breit und 70 cm tief sein
- Stütz-/Haltegriffe müssen in einer Höhe von max. 85 cm angebracht sein

Freisitz

- Balkone, Terrassen, Loggia und Freisitz sollen schwellenlos erreichbar sein und über eine Bewegungsfläche von 150 x 150 cm verfügen, Brüstungen sollten ab einer Höhe von 60 cm durchsichtig sein

Umfassende Beratung und weitere Informationen erhalten Sie durch die

Beratungsstelle Wohnen und Soziales
im Technischen Rathaus, Prager Straße 118 - 136,
Erdgeschoss, Haus A, A.0.025, 04317 Leipzig

Tel. 0341 123 4569/-4629

